




Zasyp gruntem piaszczystym zagęszczonym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998. Stopień zagęszczenia powinien być zgodny z normami drogownictwa. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po ułożeniu przewodu.



|   |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
| <b>"ZAPART - PROJEKT" SPÓŁKA JAWNA</b><br>30-036 Kraków, ul. Mazowiecka 16/4u, tel./fax. (0-12) 413-89-29   |   |   |   | nr rys.:<br><b>3</b>                  |
| <b>TEMAT:</b> Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce - Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi - zadanie nr 4. |   |   |   | skala:<br><b>1:25</b>                 |
| <b>OBIEKT:</b> Budowa sieci wodociągowej wody czystej PEØ315mm, odc. I - J, L=214m w ul. Boguckiej na działkach nr 1533, 1534 i 1539 obręb 2 Wieliczka.   |   |   |   | branża:<br><b>TS</b>                  |
| <b>TREŚĆ:</b> Przekrój przez wykop.   |   |   |   | faza:<br><b>PB</b>                    |
| projektant:<br>mgr inż. Kazimierz Zapart  | specjalność:<br>inż. sanit i inst.-inż. | nr uprawnień:<br>nr upr. 72571/Kr i BPP-8388-166/79 | podpis:  | data:<br><br><b>Sierpień<br/>2017</b> |
| sprawdzający:<br>mgr inż. Marek Zapart  | specjalność:<br>instalacyjna            | nr uprawnień:<br>MAP/0270/POOS/06                   | podpis:  |                                       |
| opracował:<br>mgr inż. Michał Grunt   | specjalność:<br>-                       | nr uprawnień:<br>-                                  | podpis:   |                                       |

DOKUMENTACJA ZAPART-PROJEKT SPÓŁKA JAWNA CHRONIONA JEST ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH